

**Zamawiający**  
**GMINA SŁUBICE**  
**09-533 Słubice, ul. Płocka 32**

Słubice, dnia 06.06.2013r.

Oznaczenie sprawy: PP.ZP.271.3.2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 roku poz. 759 ze zmianami) przedmiotem którego jest wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej G26 (Barcik) Bończa – Łaziska – Studzieniec”.

### **Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o informację, jaką grubość mają mieć pobocza z kruszywa łamanego? Wg SIWZ pkt. X pobocza mają mieć gr. 10 cm, wg SST – 7cm. W projekcie i przedmiarze nie ma podanej grubości poboczny.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi pobocza z kruszywa łamanego należy wykonać o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm.

#### **Pytanie 2:**

Zgodnie z SIWZ i Projektem budowlanym na w/w drodze należy wykonać zjazdy żwirowe. Nie ma tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o informację:

- a) czy wykonanie zjazdów żwirowych wchodzi w zakres niniejszego zamówienia?
- b) w przypadku konieczności wykonania zjazdów j.w. prosimy o podanie ich zakresu (ilości m<sup>2</sup>).
- c) prosimy o podanie konstrukcji w/w zjazdów
- d) prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego w/w zjazdów.
- e) prosimy o zamieszczenie ST dot. w/w zjazdów.

#### **Odpowiedź:**

Roboty będą realizowane wyłącznie w granicach pasa drogowego o szerokości 4,5 m bez wykonania rowów przydrożnych, tym samym nie będą wykonywane zjazdy na przyległe grunty.

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o zamieszczenie przekrojów normalnych drogi będącej przedmiotem zamówienia.

#### **Odpowiedź:**

W załączeniu przekrój normalny drogi.

**Pytanie 4:**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zamieszczony w SIWZ przedmiar robót/formularz kosztorysu uproszczonego jest kompletny i obejmuje wszystkie roboty przewidziane do wykonania na w/w zadaniu, a każde inne roboty konieczne do wykonania i nie umieszczone w przedmiarze robót/ formularzu kosztorysu uproszczonego/ Zamawiający uzna jako roboty dodatkowe, które zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 632 §1 kc jeżeli strony umowy się co do wynagrodzenia ryczałtowego, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, § 2, jeżeli jednak w skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu rażącą stratę, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Wykonawca za zaoferowaną cenę jest zobowiązany do pełnego wykonania zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej, z należytą starannością i posiadaną wiedzą techniczną.

Powyższe odpowiedzi nie skutkują zmianą treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.


**Otrzymują:**

1. Wykonawcy
2. Strona internetowa [www.ugslubice.bip.org.pl](http://www.ugslubice.bip.org.pl).
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słubice
4. a/a


WÓJT  
  
Józef Walęwski

STAROSTWO POWIATOWE  
w PŁOCKU  
Wydział Architektury i Budownictwa  
09-400 Płock, ul. Bielska 59

Przekrój poprzeczny drogi gminnej



Szczegół A



Usługi Projektowe SC F. Rytwiński, L. Rytwińska-Nowak

OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej G-26 w miejsc. Łaziska, gm. Słubice			
ZAMAWIAJĄCY	Gmina Słubice			BRANŻA drog.
NAZWA RYSUNKU	Przekroje normalne			
	NAZWISKO	NR LPR	SPECJALNOŚĆ	POCZĄTOK DATA
OPRACOWAŁ	Tomasz Dudziński		drogi	1.2012
PROJEKTOWAŁ	Franciszek Rytwiński	145/88	drogi	NR RYS.
SPRAWDZIŁ	Tomasz Dudziński	95/91	drogi	3.0