

Gmina Słubice
ul. Płocka 32
09-533 Słubice

Dotyczy: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 291101W(G1), nr dz. ewid. 67, 55, 29 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+984 o długości 0,984 km

W związku z przystąpieniem do przetargu na zadanie j/w prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Informujemy, że wg wymagań WT-2 obowiązujących norm mieszanki AC22W nie zaleca się stosować dla Kategorii ruchu KR1-2. Czy Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014. Nasza propozycja to AC16W na asfalcie 50/70.
2. Zamawiający w opisie przedstawia konstrukcje z nawierzchni bitumicznej tylko AC22W 50/70 gr. 5cm, natomiast w przedmiarze wskazuje dwie warstwy AC22W 35/50, oraz AC11S 35/50 gr. 3cm. Zwracamy się o podanie właściwej konstrukcji projektowanej drogi dla warstw bitumicznych z uwzględnieniem pkt. 1 Naszego zapytania.