

**Usługi Projektowe S.C.**  
**Drogi, ulice, organizacja ruchu**

ul. Gen. Władysława Andersa 42  
09-410 Płock

Płock, dnia 30 października 2012 roku

Znak ENPL-71MMD-000296-2012

Dot. **Przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Grzybów.**

#### **Uzgodnienie 94/R1/2012**

W odpowiedzi na korespondencję z dnia 23 października 2012 roku ENERGA OPERATOR S.A. – Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 uprzejmie informuje, że uzgadnia pozytywnie planowany remont drogi gminnej położonej w miejscowości Grzybów w zakresie skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik mapowy.

#### **Warunki dodatkowe:**


- 1) Powiadomić pisemnie o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dwutygodniowym wyprzedzeniem ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku.
- 2) W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie. Kolidujące miejsca winny być wytyczone w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
- 3) Na istniejących kablach nN-0,4kV w miejscu skrzyżowań ułożyć przepusty ochronne typu A-PS 110 o długości wykraczającej 0,5 m poza obrys drogi.
- 4) Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku.
- 5) Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
- 6) Przedłożyć w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku dokumentację powykonawczą z określeniem rzędnych drogi w miejscach skrzyżowań z liniami energetycznymi, rzędnych zawieszenia przewodów oraz temperatury w dniu wykonywania pomiarów w terminie 30 dni od daty odbioru robót związanych z remontem drogi.

- 7) W przypadku podwyższenia rzędnych drogi w wyniku przeprowadzonego remontu oraz braku pozytywnego uzgodnienia powyższego ze strony ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku, inwestor zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z przebudową sieci energetycznej mającej na celu usunięcie kolizji powstałej w wyniku remontu drogi.

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż 3 m – dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV.

Z poważaniem

Kierownik  
Działu Dokumentacji  
Energetycznej Płock

  
Włodzimierz Wędzik

Otrzymują:

1. Adresat
2. 71MMD-a/a