



„HOL-BUD” Sp. z o.o.  
ul. Płocka 44  
09-500 Gostynin

Płock, dnia 29 lutego 2012 roku

Znak 71MMD-001044-2012

Dot. Lokalizacji projektowanego zespołu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słubicach dz. 237/1, 237/2, 237/3, 845/1, 236/4 gm. Słubice.

#### Uzgodnienie nr 7/R4/2012

Opiniujemy pozytywnie lokalizację w/w zespołu boisk i przystosowanie istniejącej linii SN-15 kV (odgałęzienie do stacji S4-864 Słubice) do wymagań PN-E-05100-1.

Ustala się następujące ogólne warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku kolidującej z planowaną budową zespołu boisk w Słubicach gm. Słubice:

1. Przystosować istniejącą linię SN-15 kV ( odgałęzienie do stacji S4-864 Słubice) do wymagań PN-E-05100-1 wg propozycji zawartych w przedstawionym opracowaniu.
2. Powiadomić pisemnie o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dwutygodniowym wyprzedzeniem ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku
3. Uzgodnić harmonogram niezbędnych wyłączeń (na czas prowadzenia robót ziemnych) linii napowietrznej 15 kV, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem z ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku.
4. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.


#### Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:

- inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
- inwestor nie uzyska zgody na przedłużenie okresu ważności uzgodnienia.
- dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. 71MMD-a/a

Kierownik  
Działu Dokumentacji  
Energetycznej Płock

  
Włodzimierz Wędkik