

Legenda	
	LUXIONA Troll NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65
L1	LUXIONA Troll NEPTUN LED V1 8000LM PC OPAL E IP65
AW1	AWEX AXN AXNO_3W_B
EW2	AWEX HWM/3.2W/B HWM/3.2W/B (with transparent cover)
EW3	LUXIONA Troll OPRAWA EWAKUACYJNA nad drzwi z termostatem Updoor LED
	LUXIONA Troll 23AXHEL/1/SA/AT
	Korytko kablowe metalowe siatkowe 200x50mm wraz z osprzętem systemowym.
obw O/2	Zasilanie wentylatora chlorowni, YDYżo 3x1,5mm2, obw O/2
F1	LUXIONA Troll STREETPARK NEW LED PREMIUM LED 10800
	Łącznik natynkowy 1-polowy, IP44
	Łącznik schodowy, IP44

1. Zestaw napowietrzający ZN1600
2. Zespół filtracyjny ZF2200
3. Układ dmuchawy
4. Sprężarka
5. Zestaw hydroforowy nr 1
6. Zestaw hydroforowy nr 2
7. Rozdzielnia pneumatyczna
8. Rozdzielnia technologiczna
9. Rozdzielnia energetyczna
10. Rozdzielnia zestwu hydroforowego
11. Zbiornik kontrolno-pomiarowy
12. Zestaw chloratora DDA
13. Osuszacz

Miejscowość: Bończa, obręb Łaziska, gm.Słubice

Nazwa rysunku:
Plan instalacji oświetlenia.
Budynek SUW

Usługi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymański
09-400 Płock ul.Rembielińskiego 1/78
tel.505 005 451

Temat:	Budowa trzech zbiorników wody wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Bończa, gm. Słubice		Skala: 1 : 100
Branża :	Elektryczna		
	Nazwisko i Imię	Podpis	Nr rys. E3
Projektant :	mgr inż Tomasz Malecha upr. nr WKP/0287/PWOE/06		
Opracował :	mgr inż Błażej Makowski		Data wykonania 09.2016
Sprawdził :	mgr inż. Eugeniusz Kóska upr bud. nr 108/77/Pw		