



PPIS/HKN- 851/4110/156/MK/2568 /2023

Płock, dnia 23.03.2023 r.



Wójt Gminy Słubice
ul. Płocka 32
09-533 Słubice

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 40/2023 dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Łaziskach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody – 3 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne – 5 próbek

Badania przeprowadziło Laboratorium Badania Wód PSSE w Płocku /nr akredytacji AB 630, Oddział Laboratoryjny PSSE w Radomiu /nr akredytacji AB 591, Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej WSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537, Oddział Laboratoryjny Badań Pozostałości Pestycydów WSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537, Oddział laboratoryjny PSSE w Ciechanowie /nr akredytacji AB 560, Laboratorium Badawcze GBA Polska Sp. z o.o. /nr akredytacji AB 1095

stwierdza:

przydatność wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łaziska do spożycia przez ludzi

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 8 próbek wody.

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami, woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyjątkiem parametrów – **Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h w 1 ml (A), jtk**, w jednej próbce; **Mangan**, w jednej próbce. W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wartości normatywnych tych parametrów, podjęto działania naprawcze

oraz ponownie pobrano próbki wody do badań sprawdzających. W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

Starosta Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku
Justyna Szatkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

o. MIERGOWNIKA
Sanitarny Inspektor Komunalnej

Maria Suchodolska

27.03.2023 r.