

WÓJT GMINY SŁUBICE  
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice  
powiat płocki, woj. mazowieckie

Słubice, dnia 17 stycznia 2012r.

**Biuro Rozwoju  
i Realizacji Projektów  
Budowlanych  
„HOL-BUD” Sp. z o.o.  
ul. Płocka 44a  
09-500 Gostynin**

PP.ZP.7023.3.2012

***Warunku techniczne wykonania przyłączy  
do projektowanego obiektu „Moje boisko – ORLIK 2012”  
na dz. o nr ewid. 237/1 w miejscowości Słubice***

1. Zasilanie w wodę zaprojektować z wodociągu gminnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 845/1 (ul. Szkolna) wykonanego z rur PCV
2. przyłączy wodociągowe zaprojektować z rur PE
3. przejście przez drogę wykonać w rurach osłonowych
4. zaprojektować hydranty p.poż. podziemne
5. montaż wodomierza zaprojektować w zestawie wodomierzowym w studni wodomierzowej
6. za wodomierzem przewidzieć zamontowanie zaworu zwrotnego antyskażeniowego
7. włączenie do sieci kanalizacyjnej zaprojektować do studzienki kanalizacyjnej o współrzędnych: 69,44/68,28i ewentualnie zaprojektować kanalizację ciśnieniową
8. odprowadzanie wód deszczowych (opadowych) do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Szkolnej na działce nr 845/1

**Otrzymują:**

1. adresat
2. Pan Józef Oleszek  
konserwator wodociągu Gminy Słubice
3. a/a

  
WÓJT  
JÓZEF WALEWSKI